



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

634057, г. Томск, пр. Мира, 26, тел. 8 (3822) 511-011

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Советского района г.Томска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

634057, г. Томск, пр. Мира, 26, тел. 8 (3822) 600-771

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 14/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 41 г. Томска во исполнение распоряжения главного

(заместителя главного) государственного инспектора Советского района г. Томска по пожарному
надзору № 14 от «24» марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период с «10» ч. «00» мин. «04» апреля 2021г. по «11» ч. «00» мин. «30»
апреля 2021г. проведена проверка государственным инспектором Советского района г.Томска по
пожарному надзору Байда Екатериной Олеговной (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора
(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

помещений и территории МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 41 г. Томска г. Томск, ул. Тверская, 74а.
(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Тропиным Сергеем Михайловичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требований пожарной безопасност и	Отме тка (подпи сь) о выполни ении (указы вается только выполн ение)
1.	Область применения кабелей с учетом показателей опасности и типа исполнения не соответствует требованиям (в соответствии с таблицей 2 ГОСТ 31565-2012 кабель, определяемый требованиями, для прокладки в зданиях школ должен иметь обозначение FRLSLTx). Фактически применены кабели, имеющие обозначение FRLS, а так же кабели, не имеющие какого либо обозначения (согласно акту первичного обследования систем пожарной автоматики от 18.01.2021)	таблица 2 ГОСТ 31565-2012; п. 4.9 СП 6.13130.2013; ст. 82 № 123-ФЗ, п. 5.18 СП 484.1311500.2020	01.01.2022	
2.	Кабельные линии СОУЭ проложены при помощи ПВХ кабель-каналов и дюбелей, без учета технической документации, без	п. 5.18 СП 484.1311500.2020; п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013; п. 3.4 СП 3.13130.2009; п. 6.4.1.4 СП	01.01.2022	

	подтверждения соответствия о сохранении работоспособности кабельных линий в условиях воздействия пожара в течение времени выполнения ими своих функций и полной эвакуации людей в безопасную зону в соответствии с ГОСТ Р 53316	76.13330.2016; ч. 3 ст. 51, ч. 2 ст. 82, ч. 7 ст. 84, ч. 2 ст. 103, ст. 145 ФЗ-123; Глава 4 ФЗ-184		
3.	Объемно-планировочные решения эвакуационных путей не обеспечивают безопасную эвакуацию людей при пожаре. В общем коридоре длиной более 60 метров на путях эвакуации отсутствует противопожарная перегородка 2-го типа. (с первого по четвертый этаж).	ч. 1 ст. 53 ФЗ-123; п. 4.3.3 СП 1.13130.2009	01.01.2022	
4.	В местах прохождения кабельных линий, электропроводок системы СПС через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости не предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.	ч. 7 ст. 82 № 123-ФЗ, п. 12.57 НПБ 88-2001	01.01.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: - собственники имущества; - руководители федеральных органов исполнительной власти; - руководители органов местного самоуправления; - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; - должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Советского района г. Томска
по пожарному надзору Байда Е.О.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» 04 2021г.

Предписание для исполнения получил: директором Тропиным Сергеем Михайловичем

(должность, фамилия, инициалы)

«29» 04 2021г.

Телефоны доверия: Главного управления МЧС России по Томской области 8 (3822) 69-99-99



(подпись)