



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

634057, г. Томск, пр. Мира, 26, тел. 8 (3822) 511-011

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Советского района г.Томска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

634057, г. Томск, пр. Мира, 26, тел. 8 (3822) 600-771

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 12/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 41 Г.ТОМСКА во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Советского района г. Томска по пожарному надзору № 12 от «06» марта 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «11» ч. «30» мин. «13» марта 2019г. по «11» ч. «00» мин. «09» апреля 2019г. проведена проверка Главным государственным инспектором Советского района г.Томска по пожарному надзору Яковенко Евгением Васильевичем (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, помещений и территории МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 41 Г.ТОМСКА, г.Томск, ул. Тверская, 74а наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Тропиным Сергеем Михайловичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполненное)
1.	Вид и способ прокладки кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты не обеспечивает сохранение работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Кабельные изделия, не распространяющие горение для школьного образовательного учреждения должны иметь исполнение - нг (...), огнестойкие – FRLSLTx	п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013; п. 13.15.7, СП 5.13130.2009; п. 6.4.1.2 п. 6.4.1.4 СП 76.13.130.2016, ч. 2, ч. 8 ст. 82 ФЗ-123, п. 15.3 СП 256.1325800.2016, п. 5.11, табл. 2 ГОСТ 31565-2012	01.12.2019г	
2.	Вид исполнения кабелей и проводов установки автоматической пожарной сигнализации (УАПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), не обеспечивает работоспособность кабельных линий и электропроводки в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону, согласно ГОСТ Р 53316-2009: - кабельные линии проложены с использованием ПВХ хомутов, крепежей	ФЗ № 123-ФЗ (ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82), СП 6.13130.2013 (п.п. 4.8, 4.9), ГОСТ Р 53316-2009	01.12.2019г	

3.	пожарные извещатели установлены на «не несущих» конструкциях подвесного потолка	п.13.3 СП 5.13130.2009; ст. 83 ФЗ-123	01.12.2019г
----	---	---------------------------------------	-------------

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Советского района г. Томска
по пожарному надзору Яковенко Е.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 09 » 04 2019г.



М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

(должность, фамилия, инициалы)

« 09 » 04 2019г.

Руководитель Филиала (подпись)

Телефоны доверия: Сибирского регионального центра МЧС России 8 (3912) 98-55-47
Главного управления МЧС России по Томской области 8 (3822) 69-99-99